



RAPPORTO

Riunione commissione del 31.03.2021, ore 18:30

Seduta di Consiglio comunale del 12 aprile 2021

Presenti:

Lafranchi Nicola (presidente), Paganetti Claudio (Segretario), Pugliesi Giovanni, Lafranchi Nadir, Witschi Michel

Messaggio municipale MM 02/2021 – Richiesta di un credito di fr. 75'000 per l'installazione di una seconda pompa al serbatoio di Robasacco per alimentare il serbatoio Pian di Cöll.

L'attuale impianto risulta ben progettato e l'intervento del messaggio ne ottimizza il funzionamento.

L'installazione della pompa risulta essere una ridondanza necessaria per garantire l'erogazione dell'acqua e compensare la maggiore richiesta data dalle nuove edificazioni.

Da notare che le pompe sono in funzione solo quando i serbatoi a monte sono sotto ad un livello di guardia.

Anche quando in uso le pompe funzionano ad intermittenza.

Il cantiere sarà gestito in modo da ridurre al minimo i disagi per la popolazione che verrà prontamente informata.

L'eventuale non installazione della pompa, in caso di guasti, richiederebbe l'intervento dei pompieri con dei rifornimenti provvisori.

La commissione all'unanimità preavvisa favorevolmente il messaggio.

Il presidente
Lafranchi Nicola

Il Segretario
Paganetti Claudio

Membri:
Pugliesi Giovanni
Lafranchi Nadir
Witschi Michel